



VKF Technische Auskunft Nr. 33301

Inhaber /-in
Alphabeton AG
Murmattenstrasse 6
6233 Büron
Schweiz

Hersteller /-in
-

Gruppe 206 - Stützen

Produkt ALPHAVB-TOP

Beschreibung Vorfabrizierte Verbundstützen aus Stahl, Beton C80/95 und PP-Fasern, RD=2350-2450kg/m³

Anwendung RF1
Feuerwiderstand: Anleitung für Bemessung und Konstruktion nach Angabe des
Gesuchstellers

Unterlagen CSI, Bollate: Prüfbericht '0006\DC\RFM\24' (16.05.2024); Prof. Dr. Andreas Taras:
Gutachten 'IBK_Taras_2024_003' (08.2024); Hersteller: Leistungserklärung '015-2024'
(06.07.2024)

Prüfbestimmungen EN 1363-1; EN 1365-4

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse siehe Anwendung

Gültigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 06.11.2024
Ersetzt Dokument vom 31.10.2024

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Technische Auskunft Nr. 33301

Inhaber /-in: Alphabeton AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2029

Ausstellungsdatum: 06.11.2024

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachten, Prof. Dr. Andreas Taras ETH Zürich, Nr. IBK_Taras_2024_003 vom August 2024

- Bemessung der Stützen gemäss Anhang C
- Weitere Ausführungsvarianten gemäss Gutachten